Приложение № 8
к аукционной документации
от_____№_____

Муниципальное унитарное предприятие
«Романовские коммунальные системы»
ИНН 4703117955 КПП 470301001 ОКАТО 41212842000 ОКПО 65529299
Адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Романовка, д.2
e-mail: muprks@mail.ru тел.8-911-284-3052

№ 112

« 10 » сентября 2015г.

Главе администрации
МО «Романовское сельское поселение»
С.В.Белякову

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ)
НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА В П.УГЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие технические условия выдаются на присоединение к коммунальной системе теплоснабжения (отопление и ГВС) проектируемого фельдшерско-акушерского пункта по адресу. п.Углово, Всеволожский район, Ленинградская область (*Основание – Запрос главы администрации МО «Романовское сельское поселение» от07.09.2015г. №833.*).

2. Источник теплоснабжения – котельная на территории в/ч 31181, находящаяся в хозяйственном ведении ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» Филиал «Санкт-Петербургский». Система теплоснабжения – закрытая, 2-х трубная до ЦТП, от ЦТП до п.Углово -4-х трубная через теплообменник.

3. Проект теплоснабжения дома должен быть выполнен специализированной лицензированной организацией.

4. Расчетные параметры теплоносителя на источнике:
   В отопительный период T1 = 95°C
   T2 = 70°C
   В межотопительный сезон T1 = 65°C
   T2 = 40°C

5.Запрашиваемая тепловая нагрузка **-0,02 Гкал/час**

Нагрузку уточнить при проектировании.

5. Точка подключения - воздушная трасса проложенной вдоль участка застройки и дома №5.
6. Диаметры, способ прокладки и трассировку трубопроводов к фельдшерско-акушерскому пункту определить проектом. Теплоизоляция – пенополиуретановая.

7. Проект теплоснабжения согласовать с МУП «РКС», органами Ростехнадзора, один экземпляр представить МУП «РКС» для ведения технического надзора.
8. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с проектом силами специализированной организации и предъявить их МУП «РКС».

Приложение № 8
к аукционной документации
от_____№_____

9. После полного монтажа системы получить разрешение на врезку в находящиеся в хозяйственном ведении МУП «РКС» сети. Врезку производит – МУП «РКС».

10. Представить исполнительную документацию, акт сдачи системы в эксплуатацию и заключить договор с МУП «РКС» на теплоснабжение.

11. Допуск системы теплоснабжения в эксплуатацию осуществляют органы Ростехнадзора.

12. Ответственность за исправное техническое состояние системы и технику безопасности возлагается на владельца дома, прошедшего аттестацию в органах Ростехнадзора.

13. В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок и инструкцией по эксплуатации тепловых сетей владелец систем должен ежегодно проводить ремонт и наладку оборудования, контрольно- измерительных приборов теплового пункта, опрессовку и промывку наружных и внутренних систем теплоснабжения.

14. Срок действия ТУ – 3 года.

Директор **А.С.Пантелеев**

Исп.: Ким О.Т.
Тел.8-911 244 1483