



МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ



! ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДА И КАБЕЛИ С ВИДИМЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ИЗОЛЯЦИИ И СО СЛЕДАМИ ТЕРМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

! ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РОЗЕТКАМИ, РУБИЛЬНИКАМИ, ДРУГИМИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ

! ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ СВЕТИЛЬНИКИ СО СНЯТЫМИ КОЛПАКАМИ (РАССЕИВАТЕЛЯМИ), ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ КОНСТРУКЦИЕЙ, А ТАКЖЕ ОБЕРТЫВАТЬ ЭЛЕКТРОЛАМПЫ И СВЕТИЛЬНИКИ (С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ) БУМАГОЙ, ТКАНЬЮ И ДРУГИМИ ГОРЮЧИМИ МАТЕРИАЛАМИ

! ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ УТЮГАМИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ЧАЙНИКАМИ И ДРУГИМИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ, НЕ ИМЕЮЩИМИ УСТРОЙСТВ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ, А ТАКЖЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ИХ КОНСТРУКЦИЕЙ

! ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕСТАНДАРТНЫЕ (САМОДЕЛЬНЫЕ) ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕКАЛИБРОВАННЫЕ ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ ИЛИ ДРУГИЕ САМОДЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ И КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

! РАЗМЕЩАТЬ (СКЛАДИРОВАТЬ) В ЭЛЕКТРОЩИТОВЫХ, А ТАКЖЕ БЛИЖЕ 1 МЕТРА ОТ ЭЛЕКТРОЩИТОВ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ПУСКОВОЙ АППАРАТУРЫ ГОРЮЧИЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ

! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВРЕМЕННУЮ ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ, ВКЛЮЧАЯ УДЛИНИТЕЛИ, СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПО СВОИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ДЛЯ ПИТАНИЯ ПРИМЕНЯЕМЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АВАРИЙНЫХ И ДРУГИХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВА АВТОТРАНСПОРТА

! ПРОКЛАДЫВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРОВОДКУ ПО ГОРЮЧЕМУ ОСНОВАНИЮ ЛИБО НАНОСИТЬ (НАКЛЕИВАТЬ) ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРОВОДКУ

! ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ВКЛЮЧЕННЫМИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, А ТАКЖЕ ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАХОДЯЩИЕСЯ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ И (ИЛИ) ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ПОМНИТЕ. ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района
УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области
В случае пожара необходимо позвонить в экстренные
службы по номерам телефонов "101" или "112"

